

## 学校施設別耐震化状況(令和2年4月1日現在)

※構造：R=鉄筋コンクリート造、S=鉄骨造、W=木造

※Is値0.7以上及び昭和56年の建築基準法改正による新耐震基準で建設されている建物については、

耐震診断、耐震補強の必要はありません。

### 【小学校】

No.	学校名	校舎名	建築年月	面積	階数	構造	耐震基準	耐震診断	Is値	耐震改修	補強後Is値
1	竜王小学校	1号棟	昭和48年3月	1,978㎡	3	R	旧	平成17年	0.50	平成19年	0.90
2		2号棟	昭和49年3月	1,972㎡	3	R	旧	平成17年	0.54	平成18年	0.90
3		屋内運動場	平成23年2月	1,232㎡	1	S	新	-	-	-	-
4		昇降所	平成20年2月	246㎡	1	R	新	-	-	-	-
5		給食室	平成20年12月	329㎡	1	S	新	-	-	-	-
6	玉幡小学校	本館	昭和46年3月	2,027㎡	3	R	旧	平成17年	0.31	平成21年	0.77
7		新館	昭和55年3月	1,296㎡	3	R	旧	平成17年	0.61	平成21年	0.81
8		給食室	平成23年3月	396㎡	2	S	新	-	-	-	-
9	竜王南小学校	南館①	昭和50年4月	1,246㎡	3	R	旧	平成7年	0.30	平成8年	0.73
10		南館②	昭和50年9月	1,959㎡	3	R	旧	平成7年	0.30	平成8年	0.73
11		北館①	昭和51年3月	994㎡	3	R	旧	平成7年	0.56	平成9年	0.70
12		北館②	昭和54年3月	1,005㎡	3	R	旧	平成7年	0.56	平成9年	0.70
13		給食室	平成10年11月	300㎡	1	S	新	-	-	-	-
14		屋内運動場	昭和52年3月	1,199㎡	1	S	旧	平成10年	0.76	補強不要	-
15	竜王北小学校	南館	昭和54年8月	2,936㎡	3	R	旧	平成17年	0.35	平成20年	0.73
16		北館	昭和61年2月	1,365㎡	3	R	新	-	-	-	-
17		屋内運動場	平成23年2月	1,216㎡	1	S	新	-	-	-	-
18		給食室	平成26年3月	439㎡	1	S	新	-	-	-	-
19	竜王西小学校	南館	昭和57年8月	2,944㎡	3	R	新	-	-	-	-
20		北館	昭和57年8月	1,134㎡	3	R	新	-	-	-	-
21		渡り廊下	昭和57年8月	207㎡	2	R	新	-	-	-	-
22		給食室	昭和58年2月	225㎡	1	S	新	-	-	-	-
23		屋内運動場	昭和58年3月	1,200㎡	1	S	新	-	-	-	-
24	竜王東小学校	特別教室棟	昭和62年10月	2,863㎡	2	R	新	-	-	-	-
25		普通教室棟①	昭和62年10月	971㎡	2	R	新	-	-	-	-
26		普通教室棟②	昭和62年10月	916㎡	2	R	新	-	-	-	-
27		給食室	昭和63年2月	252㎡	1	S	新	-	-	-	-
28		屋内運動場	昭和63年2月	1,082㎡	1	S	新	-	-	-	-
29		クラブハウス	昭和63年2月	226㎡	1	S	新	-	-	-	-
30	敷島小学校	南校舎	昭和60年2月	1,229㎡	2	R	新	-	-	-	-
31		北校舎	昭和47年3月	2,227㎡	3	R	旧	平成10年	0.57	平成12年	0.80
32		西校舎	平成23年2月	464㎡	2	R	新	-	-	-	-
33		屋内運動場	昭和62年3月	924㎡	1	S	新	-	-	-	-
34	敷島北小学校	管理棟	昭和52年12月	704㎡	1	R	旧	平成10年	2.00	補強不要	-
35		教室棟①	昭和52年12月	2,250㎡	3	R	旧	平成10年	0.58	平成12年	0.80
36		教室棟②	昭和61年1月	575㎡	2	R	新	-	-	-	-
37		屋内運動場	昭和54年3月	1,350㎡	1	S	旧	平成20年	2.25	補強不要	-
38	敷島南小学校	管理教室棟	昭和58年3月	3,956㎡	3	R	新	-	-	-	-
39		屋内運動場	昭和59年2月	1,060㎡	1	S	新	-	-	-	-
40		普通教室棟	平成29年3月	168㎡	1	S	新	-	-	-	-
41	双葉東小学校	特別教室棟	昭和58年12月	881㎡	2	R	新	-	-	-	-
42		普通教室棟	平成12年3月	4,516㎡	3	R	新	-	-	-	-
43		屋内運動場	平成14年3月	1,348㎡	1	S	新	-	-	-	-
44	双葉西小学校	西館	昭和48年3月	935㎡	3	R	旧	平成8年	0.44	平成10年	0.88
45		中央館	昭和55年3月	2,168㎡	3	R	旧	平成9年	0.43	平成10年	0.83
46		東館	平成17年1月	462㎡	3	R	新	-	-	-	-
47		西館付属棟	平成14年3月	75㎡	2	S	新	-	-	-	-
48		屋内運動場	平成16年1月	1,348㎡	1	S	新	-	-	-	-

## 学校施設別耐震化状況(令和2年4月1日現在)

※構造：R＝鉄筋コンクリート造、S＝鉄骨造、W＝木造

※Is値0.7以上及び昭和56年の建築基準法改正による新耐震基準で建設されている建物については、

耐震診断、耐震補強の必要はありません。

### 【中学校】

No.	学校名	校舎名	建築年月	面積	階数	構造	耐震基準	耐震診断	Is値	耐震改修	補強後Is値
1	竜王中学校	本館	昭和54年3月	2,116㎡	3	R	旧	平成17年	0.50	平成21年	0.75
2		西館	昭和53年3月	912㎡	3	R	旧	平成17年	0.50	平成21年	0.75
3		西館	昭和53年6月	407㎡	3	R	旧	平成17年	0.50	平成21年	0.75
4		北館	昭和53年6月	437㎡	3	R	旧	平成17年	0.54	平成21年	0.74
5		北館	昭和53年9月	879㎡	3	R	旧	平成17年	0.54	平成21年	0.74
6		技術棟	平成7年3月	317㎡	1	R	新	-	-	-	-
7		屋内運動場	平成23年2月	1,256㎡	1	S	新	-	-	-	-
8		武道場	平成23年2月	521㎡	1	S	新	-	-	-	-
9		給食室	平成25年3月	405㎡	1	S	新	-	-	-	-
10	玉幡中学校	南館	昭和58年10月	2,954㎡	3	R	新	-	-	-	-
11		北館	昭和58年10月	2,175㎡	3	R	新	-	-	-	-
12		技術棟	昭和58年10月	288㎡	1	R	新	-	-	-	-
13		東渡り廊下	昭和58年10月	225㎡	2	R	新	-	-	-	-
14		西渡り廊下	昭和58年10月	225㎡	2	R	新	-	-	-	-
15		屋内運動場	昭和59年3月	1,476㎡	1	S	新	-	-	-	-
16		武道場	昭和59年3月	514㎡	1	S	新	-	-	-	-
17		プール付属棟	昭和59年7月	212㎡	1	R	新	-	-	-	-
18		給食室	平成30年1月	396㎡	1	S	新	-	-	-	-
19	竜王北中学校	南館	平成4年1月	4,334㎡	3	R	新	-	-	-	-
20		北館	平成4年1月	1,466㎡	3	R	新	-	-	-	-
21		屋内運動場	平成4年2月	1,195㎡	1	S	新	-	-	-	-
22		給食室	平成4年1月	283㎡	1	S	新	-	-	-	-
23		クラブハウス	平成4年2月	237㎡	1	S	新	-	-	-	-
24		武道場	平成23年2月	517㎡	1	S	新	-	-	-	-
25	敷島中学校	1号館	昭和58年3月	3,100㎡	3	R	新	-	-	-	-
26		2号館①	平成11年7月	1,392㎡	3	R	新	-	-	-	-
27		2号館②	平成11年7月	384㎡	3	R	新	-	-	-	-
28		3号館	昭和63年3月	745㎡	2	R	新	-	-	-	-
29		部室・倉庫	平成13年10月	310㎡	2	R	新	-	-	-	-
30		屋内運動場	平成18年12月	1,257㎡	1	S	新	-	-	-	-
31		武道場	平成4年3月	616㎡	1	W	新	-	-	-	-
32	双葉中学校	本館①	昭和52年3月	1,081㎡	4	R	旧	平成8年	0.86	補強不要	-
33		本館②	昭和53年8月	1,502㎡	3	R	旧	平成8年	1.14	補強不要	-
34		本館③	昭和59年12月	493㎡	4	R	新	-	-	-	-
35		新館	平成15年3月	920㎡	3	R	新	-	-	-	-
36		屋内運動場	平成9年3月	1,499㎡	1	S	新	-	-	-	-
37		武道場	昭和56年7月	561㎡	1	S	新	-	-	-	-