

令和7年度

大原配水場 第2水源

飲料水定期水質検査結果書

検査担当者



検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月									最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
			4月8日	5月20日	6月17日	7月7日	8月13日															
一般細菌	100個/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0									0	0	0	-	-	-	-
大腸菌	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									-	-	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0003	-									<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.00005	-									<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-	-	-
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.002	-									<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.004	-									<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.9	-									0.9	0.9	0.9	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.05	-									<0.05	<0.05	<0.05	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-									<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.0012	-									0.0012	0.0012	0.0012	1	-	-	-
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	<0.06	-	-	<0.06	-									<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-									<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-									<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-									<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-									<0.008	<0.008	<0.008	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-									<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.03	-									<0.03	<0.03	<0.03	-	-	-	-
銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	-	-	-	7.8	-									7.8	7.8	7.8	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	4	4	4	4	4									4	4	4	-	-	-	-
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	-	-	-	60	-									60	60	60	1	-	-	-
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	150	-	-	175	-									175	150	163	-	2	-	-
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-									<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-									<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-									<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0005	-									<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3									<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-
pH値	5.8以上8.6以下	-	7.3	7.3	7.4	7.4	7.4									7.4	7.3	7.4	-	-	-	-
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-	-	-
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-	-	-
色度	5度以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-
濁度	2度以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-
判定			適合	適合	適合	適合	適合									-	-	-	-	-	-	0

<: 未満を表します。

検査機関 株式会社 メイキョー

令和7年度

片瀬配水場 第5水源、第10水源、第11水源

飲料水定期水質検査結果書

検査担当者



検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月									最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
			4月8日	5月20日	6月17日	7月7日	8月13日															
一般細菌	100個/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0									0	0	0	-	-	-	-
大腸菌	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									-	-	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0003	-									<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.00005	-									<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-	-	-
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.002	-									<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.004	-									<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.7	-									0.7	0.7	0.7	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.05	-									<0.05	<0.05	<0.05	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.04	-									0.04	0.04	0.04	-	-	-	-
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	<0.06	-	-	<0.06	-									<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-									<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-									<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.0005	-	-	0.0006	-									0.0006	0.0005	0.0006	-	-	-	-
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.0010	-	-	0.0012	-									0.0012	0.0010	0.0011	-	-	-	-
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-									<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.0003	-	-	0.0003	-									0.0003	0.0003	0.0003	-	-	-	-
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002	-	-	0.0003	-									0.0003	0.0002	0.0003	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-									<0.008	<0.008	<0.008	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-									<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.03	-									<0.03	<0.03	<0.03	-	-	-	-
銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	-	-	-	7.7	-									7.7	7.7	7.7	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	7	7	7	7	7									7	7	7	-	-	-	-
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	-	-	-	56	-									56	56	56	1	-	-	-
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	127	-	-	141	-									141	127	134	-	2	-	-
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-									<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-									<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-									<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0005	-									<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3									<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-
pH値	5.8以上8.6以下	-	7.4	7.4	7.5	7.5	7.4									7.5	7.4	7.4	-	-	-	-
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-	-	-
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-	-	-
色度	5度以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-
濁度	2度以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-
判定			適合	適合	適合	適合	適合									-	-	-	-	-	-	0

<: 未満を表します。

検査機関 株式会社 メイキョー

令和7年度

篠原配水場 第8水源、第9水源

飲料水定期水質検査結果書

検査担当者



検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月								最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
			4月8日	5月20日	6月17日	7月7日	8月13日											回数	回数	回数	回数
一般細菌	100個/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0							0	0	0	-	-	-	-	
大腸菌	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-	-	-	-	-	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0003	-							<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.00005	-							<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-	-	-	
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.001	-							0.001	0.001	0.001	-	-	-	-	
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.004	-							<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	-	-	-	1.2	-							1.2	1.2	1.2	1	-	-	-	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.07	-							0.07	0.07	0.07	-	-	-	-	
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.04	-							0.04	0.04	0.04	-	-	-	-	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	<0.06	-	-	<0.06	-							<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-							<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002	-	-	0.0002	-							0.0002	0.0002	0.0002	-	-	-	-	
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002	-	-	0.0002	-							0.0002	0.0002	0.0002	-	-	-	-	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-							<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-							<0.008	<0.008	<0.008	-	-	-	-	
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.03	-							<0.03	<0.03	<0.03	-	-	-	-	
銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	-	-	-	8.3	-							8.3	8.3	8.3	-	-	-	-	
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	7	7	7	8	8							8	7	7	-	-	-	-	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	-	-	-	66	-							66	66	66	-	1	-	-	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	66	-	-	-	-							66	66	66	-	1	-	-	
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	155	-	-	157	-							157	155	156	-	2	-	-	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-	
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-							<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-							<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0005	-							<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3							<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	
pH値	5.8以上8.6以下	-	7.2	7.1	7.3	7.2	7.2							7.3	7.1	7.2	-	-	-	-	
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	-	-	
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	-	-	
色度	5度以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	
濁度	2度以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	
判 定			適合	適合	適合	適合	適合							-	-	-	-	-	-	0	

<: 未満を表します。

検査機関 株式会社メイキョー

令和7年度

万才配水場 第7水源

飲料水定期水質検査結果書

検査担当者



検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月									最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
			4月8日	5月20日	6月17日	7月7日	8月13日												回数	回数	回数	回数
一般細菌	100個/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0									0	0	0	-	-	-	-
大腸菌	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									-	-	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0003	-									<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.00005	-									<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-	-	-
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.002	-									<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.004	-									<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	-	-	-	1.2	-									1.2	1.2	1.2	1	-	-	-
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.07	-									0.07	0.07	0.07	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.04	-									0.04	0.04	0.04	-	-	-	-
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-
2,2,4,4-テトラフルオロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	<0.06	-	-	<0.06	-									<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-									<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-									<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-
ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	0.0003	-									0.0003	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	0.0003	-									0.0003	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-									<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-									<0.008	<0.008	<0.008	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-									<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.03	-									<0.03	<0.03	<0.03	-	-	-	-
銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	-	-	-	7.6	-									7.6	7.6	7.6	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	8	8	9	9	9									9	8	9	-	-	-	-
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	-	-	-	69	-									69	69	69	-	1	-	-
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	70	-	-	-	-									70	70	70	-	1	-	-
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	136	-	-	162	-									162	136	149	-	2	-	-
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-									<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-									<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-									<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0005	-									<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3									<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-
pH値	5.8以上8.6以下	-	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2									7.3	7.2	7.2	-	-	-	-
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-	-	-
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-	-	-
色度	5度以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-
濁度	2度以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-
判定			適合	適合	適合	適合	適合									-	-	-	-	-	-	0

<: 未満を表します。

検査機関 株式会社 マイキョー

令和7年度

竜王配水場 第12水源、第15水源

飲料水定期水質検査結果書

検査担当者



検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月								最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
			4月8日	5月20日	6月17日	7月7日	8月13日											回数	回数	回数	回数
一般細菌	100個/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0							0	0	0	-	-	-	-	
大腸菌	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-	-	-	-	-	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0003	-							<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.00005	-							<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-	-	-	
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.004	-							<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.9	-							0.9	0.9	0.9	-	-	-	-	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.06	-							0.06	0.06	0.06	-	-	-	-	
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.04	-							0.04	0.04	0.04	-	-	-	-	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	<0.06	-	-	<0.06	-							<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	0.0006	-							0.0006	<0.0002	0.0003	-	-	-	-	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-							<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.0004	-	-	0.0023	-							0.0023	0.0004	0.0014	-	-	-	-	
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.0009	-	-	0.0055	-							0.0055	0.0009	0.0032	-	-	-	-	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-							<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.0003	-	-	0.0014	-							0.0014	0.0003	0.0009	-	-	-	-	
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002	-	-	0.0012	-							0.0012	0.0002	0.0007	-	-	-	-	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-							<0.008	<0.008	<0.008	-	-	-	-	
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.03	-							<0.03	<0.03	<0.03	-	-	-	-	
銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	-	-	-	7.5	-							7.5	7.5	7.5	-	-	-	-	
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	8	8	8	8	8							8	8	8	-	-	-	-	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	-	-	-	61	-							61	61	61	-	1	-	-	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	60	-	-	-	-							60	60	60	1	-	-	-	
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	118	-	-	132	-							132	118	125	-	2	-	-	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-	
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-							<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-							<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0005	-							<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3							<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	
pH値	5.8以上8.6以下	-	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5							7.5	7.4	7.5	-	-	-	-	
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	-	-	
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	-	-	
色度	5度以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	
濁度	2度以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	
判 定			適合	適合	適合	適合	適合							-	-	-	-	-	-	0	

<: 未満を表します。

検査機関 株式会社 メイキョー

令和7年度

冷間配水場 第13水源

飲料水定期水質検査結果書

検査担当者



検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月									最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
			4月8日	5月20日	6月17日	7月7日	8月13日															
一般細菌	100個/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0									0	0	0	-	-	-	-
大腸菌	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									-	-	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0003	-									<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.00005	-									<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-	-	-
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.002	-									<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.004	-									<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.9	-									0.9	0.9	0.9	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.07	-									0.07	0.07	0.07	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.04	-									0.04	0.04	0.04	-	-	-	-
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	<0.06	-	-	<0.06	-									<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-									<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-									<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002	-	-	0.0002	-									0.0002	0.0002	0.0002	-	-	-	-
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.0002	-	-	0.0002	-									0.0002	0.0002	0.0002	-	-	-	-
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-									<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-									<0.008	<0.008	<0.008	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-									<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.03	-									<0.03	<0.03	<0.03	-	-	-	-
銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	-	-	-	6.3	-									6.3	6.3	6.3	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	8	8	8	8	8									8	8	8	-	-	-	-
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	-	-	-	65	-									65	65	65	-	1	-	-
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	65	-	-	-	-									65	65	65	-	1	-	-
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	121	-	-	149	-									149	121	135	-	2	-	-
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-									<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-									<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-									<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0005	-									<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3									<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-
pH値	5.8以上8.6以下	-	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4									7.5	7.3	7.4	-	-	-	-
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-	-	-
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-	-	-
色度	5度以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-
濁度	2度以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-
判定			適合	適合	適合	適合	適合									-	-	-	-	-	-	0

◁: 未満を表します。

検査機関 株式会社 マイキョー

令和7年度

西八幡配水場 第6水源、第14水源

飲料水定期水質検査結果書

検査担当者



検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月									最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
			4月8日	5月20日	6月17日	7月7日	8月13日															
一般細菌	100個/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0									0	0	0	-	-	-	-
大腸菌	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									-	-	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0003	-									<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.00005	-									<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-	-	-
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.002	-									<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.004	-									<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.9	-									0.9	0.9	0.9	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.07	-									0.07	0.07	0.07	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.04	-									0.04	0.04	0.04	-	-	-	-
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-
トリス-1,2-ジクロロエチレン及びトリス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	<0.06	-	-	<0.06	-									<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-									<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-									<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-
ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.0004	-	-	0.0005	-									0.0005	0.0004	0.0005	-	-	-	-
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.0007	-	-	0.0009	-									0.0009	0.0007	0.0008	-	-	-	-
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-									<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.0003	-	-	0.0004	-									0.0004	0.0003	0.0004	-	-	-	-
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-									<0.008	<0.008	<0.008	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-									<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.03	-									<0.03	<0.03	<0.03	-	-	-	-
銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.02	-									0.02	0.02	0.02	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	-	-	-	7.1	-									7.1	7.1	7.1	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	7	7	8	8	8									8	7	8	-	-	-	-
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	-	-	-	58	-									58	58	58	1	-	-	-
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	59	-	-	-	-									59	59	59	1	-	-	-
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	123	-	-	142	-									142	123	133	-	2	-	-
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-									<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-									<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-									<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0005	-									<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3									<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-
pH値	5.8以上8.6以下	-	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4									7.4	7.3	7.4	-	-	-	-
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-	-	-
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-	-	-
色度	5度以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-
濁度	2度以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-
判定			適合	適合	適合	適合	適合									-	-	-	-	-	-	0

<: 未満を表します。

検査機関 株式会社 メイキョー

令和7年度

玉川配水場 第17水源

飲料水定期水質検査結果書

検査担当者



検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月									最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
			4月8日	5月20日	6月17日	7月7日	8月13日															
一般細菌	100個/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0									0	0	0	-	-	-	-
大腸菌	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									-	-	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0003	-									<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.00005	-									<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-	-	-
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.002	-									0.002	0.002	0.002	1	-	-	-
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.002	-									<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.004	-									<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.9	-									0.9	0.9	0.9	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.06	-									0.06	0.06	0.06	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.04	-									0.04	0.04	0.04	-	-	-	-
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	<0.06	-	-	<0.06	-									<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-									<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-									<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-
ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.0003	-	-	0.0003	-									0.0003	0.0003	0.0003	-	-	-	-
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.0003	-	-	0.0003	-									0.0003	0.0003	0.0003	-	-	-	-
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-									<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-
ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-									<0.008	<0.008	<0.008	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-									<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.03	-									<0.03	<0.03	<0.03	-	-	-	-
銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	-	-	-	7.0	-									7.0	7.0	7.0	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	7	7	7	7	7									7	7	7	-	-	-	-
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	-	-	-	61	-									61	61	61	-	1	-	-
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	62	-	-	-	-									62	62	62	-	1	-	-
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	119	-	-	138	-									138	119	129	-	2	-	-
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-									<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-									<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-									<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0005	-									<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3									<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-
pH値	5.8以上8.6以下	-	7.5	7.5	7.6	7.6	7.6									7.6	7.5	7.6	-	-	-	-
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-	-	-
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-	-	-
色度	5度以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-
濁度	2度以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-
判定			適合	適合	適合	適合	適合									-	-	-	-	-	-	0

◁: 未満を表します。

検査機関 株式会社 メイキョー

令和7年度

駒沢配水場 駒沢水源

飲料水定期水質検査結果書


検査担当者



検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月								最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
			4月8日	5月20日	6月17日	7月14日	8月13日											回数	回数	回数	回数
一般細菌	100個/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0							0	0	0	-	-	-	-	
大腸菌	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-	-	-	-	-	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0003	-							<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.00005	-							<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-	-	-	
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.004	-							<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.7	-							0.7	0.7	0.7	-	-	-	-	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.05	-							<0.05	<0.05	<0.05	-	-	-	-	
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	
ジス-1,2-ジ'クロロエチレン及びトランス-1,2-ジ'クロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	<0.06	-	-	<0.06	-							<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.0002	-	-	0.0005	-							0.0005	0.0002	0.0004	-	-	-	-	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-							<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.0004	-	-	0.0004	-							0.0004	0.0004	0.0004	-	-	-	-	
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.0009	-	-	0.0015	-							0.0015	0.0009	0.0012	-	-	-	-	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-							<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.0003	-	-	0.0006	-							0.0006	0.0003	0.0005	-	-	-	-	
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-							<0.008	<0.008	<0.008	-	-	-	-	
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.03	-							<0.03	<0.03	<0.03	-	-	-	-	
銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	-	-	-	7.3	-							7.3	7.3	7.3	-	-	-	-	
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	3	3	3	3	3							3	3	3	-	-	-	-	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	-	-	-	38	-							38	38	38	1	-	-	-	
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	132	-	-	124	-							132	124	128	-	2	-	-	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-	
ジオオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-							<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-							<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0005	-							<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3							<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	
pH値	5.8以上8.6以下	-	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4							7.5	7.4	7.4	-	-	-	-	
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	-	-	
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	-	-	
色度	5度以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	
濁度	2度以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	
判 定			適合	適合	適合	適合	適合							-	-	-	-	-	-	0	

<: 未満を表します。

検査機関 株式会社 メイキョー



令和7年度

笠石配水場 笠石水源

飲料水定期水質検査結果書

検査担当者



検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月								最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
			4月8日	5月20日	6月17日	7月14日	8月13日											回数	回数	回数	回数
一般細菌	100個/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0							0	0	0	-	-	-	-	
大腸菌	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-	-	-	-	-	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0003	-							<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.00005	-							<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-	-	-	
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	0.001	-							0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.004	-							<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	-	-	-	1.1	-							1.1	1.1	1.1	1	-	-	-	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.05	-							0.05	0.05	0.05	-	-	-	-	
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.11	-							0.11	0.11	0.11	1	-	-	-	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	
ジス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	<0.06	-	-	<0.06	-							<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.0012	-	-	0.0029	-							0.0029	0.0012	0.0021	-	-	-	-	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-							<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.0026	-	-	0.0034	-							0.0034	0.0026	0.0030	-	-	-	-	
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.0064	-	-	0.0106	-							0.0106	0.0064	0.0085	1	-	-	-	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-							<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.0021	-	-	0.0038	-							0.0038	0.0021	0.0030	1	-	-	-	
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.0005	-	-	0.0005	-							0.0005	0.0005	0.0005	-	-	-	-	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-							<0.008	<0.008	<0.008	-	-	-	-	
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.03	-							<0.03	<0.03	<0.03	-	-	-	-	
銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	-	-	-	11.8	-							11.8	11.8	11.8	-	-	-	-	
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	15	15	14	14	12							15	12	14	-	-	-	-	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	-	-	-	43	-							43	43	43	1	-	-	-	
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	125	-	-	125	-							125	125	125	-	2	-	-	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-	
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-							<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-							<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0005	-							<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	<0.3	0.3	0.3	0.3	0.4							0.4	<0.3	<0.3	1	-	-	-	
pH値	5.8以上8.6以下	-	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4							7.4	7.3	7.3	-	-	-	-	
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	-	-	
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	-	-	
色度	5度以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	
濁度	2度以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	
判 定			適合	適合	適合	適合	適合							-	-	-	-	-	-	0	

△: 未満を表します。

検査機関 株式会社 メイキョー

令和7年度

菖蒲澤配水場 菖蒲澤水源

飲料水定期水質検査結果書

検査担当者



検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月								最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
			4月8日	5月20日	6月17日	7月14日	8月13日											回数	回数	回数	回数
一般細菌	100個/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0							0	0	0	-	-	-	-	
大腸菌	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-	-	-	-	-	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0003	-							<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.00005	-							<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-	-	-	
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.004	-							<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.9	-							0.9	0.9	0.9	-	-	-	-	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.05	-							<0.05	<0.05	<0.05	-	-	-	-	
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.07	-							0.07	0.07	0.07	-	-	-	-	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	
ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	<0.06	-	-	<0.06	-							<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.0005	-	-	0.0019	-							0.0019	0.0005	0.0012	-	-	-	-	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-							<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.0010	-	-	0.0019	-							0.0019	0.0010	0.0015	-	-	-	-	
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.0025	-	-	0.0065	-							0.0065	0.0025	0.0045	-	-	-	-	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-							<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.0008	-	-	0.0024	-							0.0024	0.0008	0.0016	-	-	-	-	
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	0.0002	-	-	0.0003	-							0.0003	0.0002	0.0003	-	-	-	-	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-							<0.008	<0.008	<0.008	-	-	-	-	
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.03	-							<0.03	<0.03	<0.03	-	-	-	-	
銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	-	-	-	10.0	-							10.0	10.0	10.0	-	-	-	-	
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	7	7	7	9	10							9	10	8	-	-	-	-	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	-	-	-	42	-							42	42	42	1	-	-	-	
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	124	-	-	130	-							130	124	127	-	2	-	-	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-	
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-							<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-							<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0005	-							<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3							<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	
pH値	5.8以上8.6以下	-	7.4	7.4	7.5	7.4	7.4							7.5	7.4	7.4	-	-	-	-	
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	-	-	
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	-	-	
色度	5度以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	
濁度	2度以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	
判定			適合	適合	適合	適合	適合							-	-	-	-	-	-	0	

<: 未満を表します。

検査機関 株式会社メイキョー

令和7年度

双葉東小学校配水場 双葉東小学校水源

飲料水定期水質検査結果書

検査担当者



検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月								最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
			4月8日	5月20日	6月17日	7月14日	8月13日											回数	回数	回数	回数
一般細菌	100個/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0							0	0	0	-	-	-	-	
大腸菌	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-	-	-	-	-	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0003	-							<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.00005	-							<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-	-	-	
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.004	-							<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	-	-	-	1.1	-							1.1	1.1	1.1	1	-	-	-	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.05	-							<0.05	<0.05	<0.05	-	-	-	-	
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	
ビス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	<0.06	-	-	<0.06	-							<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-							<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-							<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-							<0.008	<0.008	<0.008	-	-	-	-	
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.03	-							<0.03	<0.03	<0.03	-	-	-	-	
銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	-	-	-	7.9	-							7.9	7.9	7.9	-	-	-	-	
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	5	5	5	5	5							5	5	5	-	-	-	-	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	-	-	-	60	-							60	60	60	1	-	-	-	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	61	-	-	-	-							61	61	61	-	1	-	-	
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	161	-	-	162	-							162	161	162	-	2	-	-	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-	
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-							<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-							<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0005	-							<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3							<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	
pH値	5.8以上8.6以下	-	7.0	7.1	7.1	7.0	7.0							7.1	7.0	7.0	-	-	-	-	
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	-	-	
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	-	-	
色度	5度以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	
濁度	2度以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	
判 定			適合	適合	適合	適合	適合							-	-	-	-	-	-	0	

<: 未満を表します。

検査機関 株式会社 メイキョー

令和7年度

双葉中学校配水場 双葉中学校第1水源、双葉中学校第2水源

飲料水定期水質検査結果書

検査担当者



検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月									最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
			4月8日	5月20日	6月17日	7月14日	8月13日															
一般細菌	100個/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0									0	0	0	-	-	-	-
大腸菌	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出									-	-	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0003	-									<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.00005	-									<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-	-	-
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.002	-									<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.004	-									<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.7	-									0.7	0.7	0.7	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.05	-									<0.05	<0.05	<0.05	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-									<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-
ビス-1,2-ジクロロベンゼン及びトリス-1,2-ジクロロベンゼン	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	<0.06	-	-	<0.06	-									<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-									<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-									<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-
ジブromクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-									<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-									<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-
ブromジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ブromホルム	0.09mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-									<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-									<0.008	<0.008	<0.008	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-									<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.03	-									<0.03	<0.03	<0.03	-	-	-	-
銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.01	-									<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	-	-	-	7.9	-									7.9	7.9	7.9	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	5	5	5	5	5									5	5	5	-	-	-	-
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	-	-	-	58	-									58	58	58	1	-	-	-
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	153	-	-	156	-									156	153	155	-	2	-	-
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-									<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-									<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-									<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-									<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0005	-									<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3									<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-
pH値	5.8以上8.6以下	-	7.3	7.4	7.4	7.4	7.4									7.4	7.3	7.4	-	-	-	-
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-	-	-
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし									-	-	-	-	-	-	-
色度	5度以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5									<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-
濁度	2度以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1									<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-
判定			適合	適合	適合	適合	適合									-	-	-	-	-	-	0

△: 未満を表します。

検査機関 株式会社 メイキョー

令和7年度

下今井配水場 下今井水源

飲料水定期水質検査結果書

検査担当者



検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月								最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
			4月8日	5月20日	6月17日	7月14日	8月13日														
一般細菌	100個/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0								0	0	0	-	-	-	-
大腸菌	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								-	-	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0003	-								<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.00005	-								<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-	-	-
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.002	-								<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.004	-								<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.6	-								0.6	0.6	0.6	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.05	-								<0.05	<0.05	<0.05	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-								<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-								<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-
スス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	<0.06	-	-	<0.06	-								<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-								<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-
クロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-								<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-								<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-								<0.008	<0.008	<0.008	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.01	-								<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-								<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.03	-								<0.03	<0.03	<0.03	-	-	-	-
銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.01	-								<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	-	-	-	7.4	-								7.4	7.4	7.4	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-								<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	4	4	4	4	4								4	4	4	-	-	-	-
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	-	-	-	50	-								50	50	50	1	-	-	-
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	148	-	-	149	-								149	148	149	-	2	-	-
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-								<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-								<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-								<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-								<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0005	-								<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-
pH値	5.8以上8.6以下	-	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2								7.3	7.2	7.2	-	-	-	-
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	-	-	-	-
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	-	-	-	-
色度	5度以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-
濁度	2度以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-
判定			適合	適合	適合	適合	適合								-	-	-	-	-	-	0

◁: 未満を表します。

検査機関 株式会社 メイキョー

令和7年度

新田配水場 新田水源

飲料水定期水質検査結果書

検査担当者



検 査 項 目	水 質 基 準 値	単 位	4月	5月	6月	7月	8月								最大値	最小値	平均値	10%超過	20%超過	50%超過	不適合
			4月8日	5月20日	6月17日	7月14日	8月13日											回数	回数	回数	回数
一般細菌	100個/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0							0	0	0	-	-	-	-	
大腸菌	-	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出							-	-	-	-	-	-	-	
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0003	-							<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-	
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.00005	-							<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-	-	-	
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.001	-							0.001	0.001	0.001	-	-	-	-	
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.004	-							<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-	
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.1	-							<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.05	-							<0.05	<0.05	<0.05	-	-	-	-	
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-	
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	
ジス-1,2-ジオキサン及びトリス-1,2-ジオキサン	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	<0.06	-	-	<0.06	-							<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-	
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-							<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-	
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-							<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-	
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-							<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-	
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-							<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-	
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-							<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-	
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-							<0.008	<0.008	<0.008	-	-	-	-	
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.04	-							0.04	0.04	0.04	-	-	-	-	
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-	
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.03	-							<0.03	<0.03	<0.03	-	-	-	-	
銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.01	-							<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-	
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	-	-	-	5.8	-							5.8	5.8	5.8	-	-	-	-	
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	<1	<1	<1	<1	<1							<1	<1	<1	-	-	-	-	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	-	-	-	26	-							26	26	26	-	-	-	-	
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	107	-	-	113	-							113	107	110	-	2	-	-	
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-							<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-	
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-							<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-							<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-	
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-							<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-	
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0005	-							<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-	
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3							<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-	
pH値	5.8以上8.6以下	-	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5							7.5	7.5	7.5	-	-	-	-	
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	-	-	
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし							-	-	-	-	-	-	-	
色度	5度以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5							<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-	
濁度	2度以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1							<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-	
判 定			適合	適合	適合	適合	適合							-	-	-	-	-	-	0	

<: 未満を表します。

検査機関 株式会社 メイキョー

令和7年度

三島配水場 三島水源

飲料水定期水質検査結果書

検査担当者



検査項目	水質基準値	単位	4月	5月	6月	7月	8月								最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
			4月8日	5月20日	6月17日	7月14日	8月13日														
一般細菌	100個/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0								0	0	0	-	-	-	-
大腸菌	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								-	-	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0003	-								<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.00005	-								<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-	-	-
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.002	-								<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.004	-								<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.2	-								0.2	0.2	0.2	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.05	-								<0.05	<0.05	<0.05	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.04	-								0.04	0.04	0.04	-	-	-	-
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-								<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-
ジクロロメタン	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ジクロロエチレン	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	<0.06	-	-	<0.06	-								<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-								<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	0.0005	-	-	0.0013	-								0.0013	0.0005	0.0009	-	-	-	-
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-								<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.0008	-	-	0.0010	-								0.0010	0.0008	0.0009	-	-	-	-
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	0.0021	-	-	0.0038	-								0.0038	0.0021	0.0030	-	-	-	-
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-								<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	0.0008	-	-	0.0015	-								0.0015	0.0008	0.0012	-	-	-	-
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-								<0.008	<0.008	<0.008	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.01	-								<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-								<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.03	-								<0.03	<0.03	<0.03	-	-	-	-
銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.01	-								<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	-	-	-	7.3	-								7.3	7.3	7.3	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-								<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	4	4	4	4	4								4	4	4	-	-	-	-
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	-	-	-	29	-								29	29	29	-	-	-	-
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	110	-	-	115	-								115	110	113	-	2	-	-
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-								<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-
ジェオスミン	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-								<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-								<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-								<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0005	-								<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-
pH値	5.8以上8.6以下	-	7.5	7.6	7.6	7.5	7.5								7.6	7.5	7.5	-	-	-	-
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	-	-	-	-
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	-	-	-	-
色度	5度以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-
濁度	2度以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1								<0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-
判定			適合	適合	適合	適合	適合								-	-	-	-	-	-	0

△:未満を表します。

検査機関 株式会社 メイキョー

令和7年度

ニッ溜配水場 ニッ溜水源

飲料水定期水質検査結果書

検査担当者



検査項目	水質基準値	単位	4月 4月8日	5月 5月20日	6月 6月17日	7月 7月14日	8月 8月13日								最大値	最小値	平均値	10%超過 回数	20%超過 回数	50%超過 回数	不適合 回数
一般細菌	100個/ml以下	個/ml	0	0	0	0	0								0	0	0	-	-	-	-
大腸菌	不検出	-	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出								-	-	-	-	-	-	-
カドミウム及びその化合物	0.003mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0003	-								<0.0003	<0.0003	<0.0003	-	-	-	-
水銀及びその化合物	0.0005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.00005	-								<0.00005	<0.00005	<0.00005	-	-	-	-
セレン及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
鉛及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.001	-								0.001	0.001	0.001	-	-	-	-
ヒ素及びその化合物	0.01mg/L以下	mg/L	0.003	-	-	0.003	-								0.003	0.003	0.003	-	2	-	-
六価クロム化合物	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.002	-								<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-
亜硝酸態窒素	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.004	-								<0.004	<0.004	<0.004	-	-	-	-
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.2	-								0.2	0.2	0.2	-	-	-	-
フッ素及びその化合物	0.8mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.05	-								<0.05	<0.05	<0.05	-	-	-	-
ホウ素及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	0.02	-								0.02	0.02	0.02	-	-	-	-
四塩化炭素	0.002mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
1,4-ジオキサン	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-								<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-
ジメチル-2,2'-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ジクロロメタン	0.02mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
テトラクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
トリクロロエチレン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ベンゼン	0.01mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
塩素酸	0.6mg/L以下	mg/L	<0.06	-	-	<0.06	-								<0.06	<0.06	<0.06	-	-	-	-
クロロ酢酸	0.02mg/L以下	mg/L	<0.002	-	-	<0.002	-								<0.002	<0.002	<0.002	-	-	-	-
クロロホルム	0.06mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ジクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-								<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-
ジブロモクロロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
臭素酸	0.01mg/L以下	mg/L	<0.001	-	-	<0.001	-								<0.001	<0.001	<0.001	-	-	-	-
総トリハロメタン	0.1mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
トリクロロ酢酸	0.03mg/L以下	mg/L	<0.003	-	-	<0.003	-								<0.003	<0.003	<0.003	-	-	-	-
ブロモジクロロメタン	0.03mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ブロモホルム	0.09mg/L以下	mg/L	<0.0002	-	-	<0.0002	-								<0.0002	<0.0002	<0.0002	-	-	-	-
ホルムアルデヒド	0.08mg/L以下	mg/L	<0.008	-	-	<0.008	-								<0.008	<0.008	<0.008	-	-	-	-
亜鉛及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.01	-								<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-
アルミニウム及びその化合物	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-								<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-
鉄及びその化合物	0.3mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.03	-								<0.03	<0.03	<0.03	-	-	-	-
銅及びその化合物	1mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.01	-								<0.01	<0.01	<0.01	-	-	-	-
ナトリウム及びその化合物	200mg/L以下	mg/L	-	-	-	8.5	-								8.5	8.5	8.5	-	-	-	-
マンガン及びその化合物	0.05mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.005	-								<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-
塩化物イオン	200mg/L以下	mg/L	1	1	1	1	1								1	1	1	-	-	-	-
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300mg/L以下	mg/L	-	-	-	25	-								25	25	25	-	-	-	-
蒸発残留物	500mg/L以下	mg/L	116	-	-	120	-								120	116	118	-	2	-	-
陰イオン界面活性剤	0.2mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.02	-								<0.02	<0.02	<0.02	-	-	-	-
ジオキシベンゼン	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-								<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-
2-メチルイソボルネオール	0.00001mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.000001	-								<0.000001	<0.000001	<0.000001	-	-	-	-
非イオン界面活性剤	0.02mg/L以下	mg/L	<0.005	-	-	<0.005	-								<0.005	<0.005	<0.005	-	-	-	-
フェノール類	0.005mg/L以下	mg/L	-	-	-	<0.0005	-								<0.0005	<0.0005	<0.0005	-	-	-	-
有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3mg/L以下	mg/L	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3	<0.3								<0.3	<0.3	<0.3	-	-	-	-
pH値	5.8以上8.6以下	-	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8								7.9	7.8	7.8	-	-	-	-
味	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	-	-	-	-
臭気	異常でないこと	-	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし								-	-	-	-	-	-	-
色度	5度以下	度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5								<0.5	<0.5	<0.5	-	-	-	-
濁度	2度以下	度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1								0.1	<0.1	<0.1	-	-	-	-
判定			適合	適合	適合	適合	適合								-	-	-	-	-	-	0

<: 未満を表します。

検査機関 株式会社 メイキョー

