



凡例	
	防火区画（防煙区画兼用）
	防火区画（シャッター）
	異種用途区画
	防火上主要な間仕切壁
	防火上主要な間仕切壁（防煙垂壁）
	防煙区画（間仕切り） 不燃石膏ボード（飲食下地）
	防煙垂壁（天井より500mm下り、または 天井より300mmの下がり＋自閉不燃戸）
	煙感知器連動防煙垂壁（天井より500mm下り、または 天井より300mmの下がり＋自閉不燃戸）
→	避難経路 10m 歩行距離 5m 重複距離
H	特定防火設備 （常時閉鎖式防火戸）
H	特定防火設備 （常時閉鎖式防火戸、遮煙性能）
H	特定防火設備（ EV、遮煙性能） CAS-1074(2)
H	特定防火設備 （随時閉鎖式・煙感知器連動自閉式防火戸）
H	特定防火設備 （随時閉鎖式・煙感知器連動自閉式防火シャッター）
H	特定防火設備 （随時閉鎖式・煙感知器連動自閉式防火シャッター）
特定防火設備は平12報告1369号、防火設備は平12報告1360号 遮煙性能は平48報告2564号、による物品とする。	

幹線（立上り、引下げ等）は系統図参照とする

篠原地区公園子ども体験学習施設及び
多目的棟・南トイレ棟建設工事

No.
E-1802

自動火災報知設備 1階平面図

1/200

DEPT.
電