

回答書

本件の質問に対する回答をいたしますので、確認をお願いします。

工事名 又は件名		竜王庁舎電気設備地上化工事
No.	質問	回答
1	鉄骨めっき塗装「リン酸亜鉛処理」範囲について 内訳書（鉄骨工事）下記項目に、リン酸亜鉛処理の表記はありませんが、A-21・22・23・35 他図面では、リン酸亜鉛処理の表記があります。 ①床^{エキスパント}下地 L75*75*6 ②外部階段・外部階段手摺 ③ルーバー下地 H150*150*7*10 ④ルーバー下地 H100*100*7 リン酸亜鉛処理塗装は必要ですか。 必要の場合、その部材の指示をお願いします。	リン酸処理は接合部等摩擦力を確保する部分のみでお願いします。
2	同上 関連 ルーバー下地 アルミ胴縁 H90*50*4 はアルミ製、既製品と考えてよいですか。シルバー色で良いですか。またはルーバー材同様に二次電解着色とする必要がありますか。	ルーバー材同様に二次電解着色としてください。
3	ルーバー受け H-150*150*7*10 の本体への接合方法について。 設計図からは接合方法の指示が不明です。クリアーを設けて、ボルト接合と考えてよいですか。	通常どおりクリアーを設けて、ボルト接合をお願いします。
4	ガラス仕様について 内訳書 A-c No30 と A-33 図 の相違 ①AW-1 のガラス仕様 ②AW-3 のガラス仕様 のご指示をお願いします。	AW-1 と AW-3 のガラスは既存のガラスと同じ仕様です。 AW-1 T5+A12+P6 AW-3 P6+A6+P5