送風機

注記）
1）機器、付属品等の仕様詳細は国交省仕様とする。
2）ファンベルトは長寿命型(レッドベルト相当)とする。
3）電動機出力はJIS B 8330に基づく値とする。
3）消費電力はJIS C 9603に基づく値とする。
4）INVは電気工事とする。
5）屋外設置の取り付けビスおよびボルト類はすべてステンレス製とする。
6）高効率モーター該当品は「JIS C 4212(高効率低圧三相かご形誘導電動機)」に基づく電動機、もしくは「JIS C 4213(低圧三相かご形誘導電動機-低圧トップランナーモータ)」に基づく電動機とする。

<防振>
SP：スプリング
GM：ゴム防振
BH：防振ハンガー

<エアフィルター>
ST：メーカー標準品
ABS65: 比色法65%
ABS90: 比色法90%

<モーター>
WP:防滴
FC:全閉
EX:防爆
EF:高効率
DC:DCブラシレス

<材質>
SUS:ステンレス
NC:ナイロンコーティング
PS：樹脂製
*特記なき限り鋼板製とする

<付属品>
WK：ウェザーカバー（SUS）
HG：保護ガード
DS：電動シャッター
SW：強弱スイッチ
TE:発停用サーモ

<制御>
A：現地スイッチ発停（スイッチ本体は機器付属・設置電気工事）
B：現地スイッチ発停（スイッチ本体・設置含め電気工事）
C：タイマースイッチ（スイッチ本体・設置含め電気工事）
D：人感センサーによる強弱運転（電気工事）
E：連動発停(電気工事)
F：自動制御　タイマー発停
G：自動制御　空調機OAファン連動制御
H：自動制御　CO濃度制御
I：自動制御　その他
J：自動制御　サーモ発停　自動制御工事

	機器番号	形式	系統		設置場所			台数	サイズ #orφ	風量	機外静圧	騒音値	防振	フィルター	モータ	材質	付属品	24時間換気	電源			起動	制御	非常電源	備考
			階	室名	階	室名													相	電圧	電動機出力 消費電力				
										[m³/h]	[Pa]	[dB]						[Φ]	[V]	[kW]				
	EF-1-1	ストレートシロッコファン消音形	1	トイレA（男子）	1	同左		1		820	150				DC				1	100	0.161	直入	D		
	EF-1-2	ストレートシロッコファン消音形	1	トイレA（女子）	1	同左		1		650	150				DC				1	100	0.106	直入	D		
	EF-1-3	天井扇	1	トイレA（多目的トイレ）	1	同左		1		170	100				DC				1	100	0.006	直入	D		
	EF-1-4	天井扇	1	トイレB（男子）	1	同左		1		120	100				DC				1	100	0.003	直入	D		
	EF-1-5	天井扇	1	トイレB（女子）	1	同左		1		180	100				DC				1	100	0.006	直入	D		
	EF-1-6	天井扇	1	トイレB（多目的）	1	同左		1		170	100				DC				1	100	0.006	直入	D		
	EF-1-7	天井扇	1	外倉庫	1	同左		1		200	100				DC				1	100	0.008	直入	C		
	EF-1-8	天井扇	1	倉庫A	1	同左		1		210	100				DC				1	100	0.008	直入	C		
	EF-1-9	天井扇	1	用具室	1	同左		1		60	100				DC				1	100	0.005	直入	C		
	EF-1-10	天井扇	1	衛生機械室	1	同左		1		130	100				DC				1	100	0.005	直入	C		
	EF-1-11	天井扇	1	階段下電気室/EPS（西側）	1	同左		1		160	100				DC				1	100	0.005	直入	C		
	EF-1-12	ストレートシロッコファン消音形	1	EV01	1	同左		1		1800	150				DC				3	200	0.425	直入	J		
	SF-1-2	ストレートシロッコファン消音形	1	EV01	1	同左		1		1800	150				DC				3	200	0.425	直入	J		
	EF-1-13	ストレートシロッコファン消音形	1	EV02	1	同左		1		1800	150				DC				3	200	0.425	直入	J		
	SF-1-3	ストレートシロッコファン消音形	1	EV02	1	同左		1		1800	150				DC				3	200	0.425	直入	J		
単独計量	EF-1-14	厨房用ストレートシロッコファン消音形	1	カフェ01	1	同左		1		1000	150				DC				1	100	0.240	直入	E		厨房内スイッチ電気工事
単独計量	SF-1-1	厨房用ストレートシロッコファン消音形	1	カフェ01	1	同左		1		1000	150				DC				1	100	0.240	直入	E		厨房内スイッチ電気工事
	EF-1-15	ストレートシロッコファン消音形	1	集会室	1	同左		1		1000	150				DC				1	100	0.198	直入	J		
	EF-1-16	天井扇（親子扇）	1	授乳室A	1	同左		1		60	100				DC				1	100	0.002	直入	D		
	EF-1-17	天井扇	1	ゴミ置場	1	同左		1		240	100				DC				1	100	0.007	直入	C		
	EF-2-1	ストレートシロッコファン消音形	2	トイレC（男子）	2	同左		1		500	150				DC				1	100	0.075	直入	D		
	EF-2-2	ストレートシロッコファン消音形	2	トイレC（女子）	2	同左		1		450	150				DC				1	100	0.075	直入	D		
	EF-2-3	天井扇	2	トイレD（男子）	2	同左		1		100	100				DC				1	100	0.003	直入	D		
	EF-2-4	天井扇	2	トイレD（女子）	2	同左		1		100	100				DC				1	100	0.003	直入	D		
	EF-2-5	天井扇（親子扇）	2	トイレD（授乳室）	2	同左		1		100	100				DC				1	100	0.002	直入	D		
	EF-2-6	天井扇	2	倉庫D	2	同左		1		120	100				DC				1	100	0.005	直入	C		
	EF-2-7	天井扇	2	倉庫B	2	同左		1		130	100				DC				1	100	0.005	直入	C		
	EF-2-8	天井扇	2	空調機械室	2	同左		1		440	100				DC				1	100	0.019	直入	C		
	EF-2-9	天井扇	2	倉庫C	2	同左		1		70	100				DC				1	100	0.005	直入	C		
	EF-2-11	天井扇	2	EPS（東側）	2	同左		1		110	100				DC				1	100	0.005	直入	C		
	HVSF-2-1	大型シーリングファン	2	階段A	2	同左		1		3700					DC				3	200	0.800	直入	B		参照型番：ADF-30 D8AA
	EF-T-1	天井扇	1	北トイレ棟-倉庫	1	同左		1		100	100				DC				1	100	0.005	直入	C		
	EF-T-2	ストレートシロッコファン消音形	1	北トイレ棟-トイレ（男子）	1	同左		1		390	150				DC				1	100	0.057	直入	D		
	EF-T-3	ストレートシロッコファン消音形	1	北トイレ棟-トイレ（女子）	1	同左		1		450	150				DC				1	100	0.075	直入	D		
	EF-T-4	天井扇	1	北トイレ棟-トイレ（多目的棟）	1	同左		1		180	100				DC				1	100	0.006	直入	D		
	EF-T-5	厨房用ストレートシロッコファン消音形	1	多目的スペース棟―カフェ厨房	1	同左		1		1000	150				DC				1	100	0.240	直入	E		厨房内スイッチ電気工事
	SF-T-1	厨房用ストレートシロッコファン消音形	1	多目的スペース棟―カフェ厨房	1	同左		1		1000	150				DC				1	100	0.240	直入	E		厨房内スイッチ電気工事
	EF-R-1	天井扇	1	南トイレ棟-管理人室	1	同左		1		90	100				DC				1	100	0.005	直入	C		
	EF-R-2	天井扇	1	南トイレ棟-倉庫	1	同左		1		310	100				DC				1	100	0.014	直入	C		
	EF-R-3	天井扇（親子扇）	1	南トイレ棟-トイレ（男子）	1	同左		2		120	100				DC				1	100	0.005	直入	D		
	EF-R-4	天井扇	1	南トイレ棟-トイレ（女子）	1	同左		2		150	100				DC				1	100	0.005	直入	D		
	EF-R-5	天井扇	1	南トイレ棟-トイレ（多目的）	1	同左		1		210	100				DC				1	100	0.007	直入	D		

篠原地区公園子ども体験学習施設及び
多目的棟・南トイレ棟建設工事

No. AC106

空気調和設備 機器表-6　N.S(A1)

DEPT. 機