

注記) 1) 本体、付属品等の仕様詳細は国交省仕様とする。
2) 各機器には製造社名・製造年月日・機器能力などを明記した銘板を付す。
3) ポンプシールはメカニカルシールとする。
4) 電動機容量は参考とする。
5) 貯湯式電気温水器の記載能力はJIS C 9219で規定される値とする。

記号	名称	数量	機器仕様		電気容量			非常電源	電源	設置場所		備考
					φ	V	kW			階	名称	
TW-1	雑用水水槽	1	型式	地下ビット						地下	PIT	コンクリート基礎（建築工事）
			容量	有効容量：32.0m3								
TF-2	消火水槽		型式	地下ビット								コンクリート基礎（建築工事）
WPU-1	雑用水加圧給水ポンプ （トイレ用）	1	型式	推定末端圧力一定給水ユニット(インバータ方式)	3	200	2.2	○	直入	1	衛生機械室	参考型番：BNABM2.2N
			仕様	40φ×180L/min×20m								制御盤に電源送
			付属品	制御盤（受水槽満減水・故障警報端子付）								コンクリート基礎(建築工事)
				電極棒（5P用×2+3P用）、スプリング式防振架台								設計用水平震度 1.0G
				着脱装置								INV機器付属
	【外構工事】											
WPU-2	雑用水加圧給水ポンプ (スプリンクラー用)	1	型式	水中ポンプ	3	200	7.5		直入	1	衛生機械室	参照型番：50BMSF457.5A ポンプ用台板
			仕様	外構図による								設計用水平震度 1.0G
WPU-3	加湿用給水ポンプユニット	1	型式	推定末端圧力一定給水ユニット(インバータ方式)	3	200	0.75		直入	1	衛生機械室	参照型番：32BKAME0.75N
				受水槽一体型								制御盤に電源送
			容量	0.5m ³ （有効）								コンクリート基礎(建築工事)
			外形寸法	W1000×D16000×H2000								設計用水平震度 1.5G
			仕様	32φ×120L/min×30m								INV機器付属
				単独交互運転								
			付属品	SP防振架台、タンク用ボルトタップ、制御盤								
				その他標準付属品一式								
UWP-1	井水揚水ポンプ/制御盤	1	仕様	P201 さく井設備 仕様書詳細図による	3	200	7.5		INV	1	外構	制御盤に電源送
										1	衛生機械室	INV：井水工事
DP-1	湧水排水ポンプ	3SET	型式	排水用水中ポンプ（2台1SET）	3	200	0.6		直入	地下	PIT	制御・フロート、電気工事
			仕様	40φ×100U/min×5m×0.25kW								設計用水平震度 1.0G
				自動交互非常時同時運転								
			付属品	その他標準付属品一式								
FP-1	屋内消火栓ポンプユニット	1	仕様	P004 給排水衛生設備 消火設備仕様・系統図による	3	200	7.5		直入	1	衛生機械室	制御盤に電源送
												コンクリート基礎(建築工事)
												設計用水平震度 1.5G
FP-2	補助加圧ポンプ	1	仕様	P004 給排水衛生設備 消火設備仕様・系統図による	3	200	2.2		直入	1	衛生機械室	制御盤に電源送
												コンクリート基礎(建築工事)
												設計用水平震度 1.5G
HG-1	屋内消火栓箱	8	型式	易操作性1号消火栓								
			仕様	P004 給排水衛生設備 消火設備仕様・系統図による								
GT-1	グリースラップ	1	型式	ステンレス製床置パイプ流入型（SUS304）								
			仕様	許容流入量 80L/min、阻集グリース量17.7kg(参考値)								
			付属品	ステンレス製蓋（SUS304）、標準付属品一式								
WHE-1	貯湯式電気温水器	2	型式	貯湯式電気温水器(雑湯用)	1	100	0.6		直入	1	多目的トイレ	
			仕様	貯湯量：3L							手洗器	
			付属品	減圧弁、逆止弁、膨張水排出装置								
				温度調整タイマー、ウィークリタイマー、トラップ								
				転倒防止金具、その他標準付属品一式								
WHE-2	貯湯式電気温水器	5	型式	貯湯式電気温水器(飲用)	1	200	1.5		直入	1	集会室	
			仕様	貯湯量：12L						1	体験学習室	
			付属品	減圧弁、逆止弁、膨張水排出装置						1	事務室	
				温度調整タイマー、ウィークリタイマー、トラップ						1	ボランティア活動室	
				転倒防止金具、その他標準付属品一式						2	多目的室C	
HWH-1	ヒートポンプ式給湯器	1	型式	ヒートポンプ式給湯器	1	200	2.5		直入	2	室外機置場	参考型番:GE552
			仕様	貯湯量：500L								電源は単独回路
			付属品	防振架台								コンクリート基礎(建築工事)
				温度調整タイマー、ウィークリタイマー、トラップ、								設計用水平震度 1.5G
				転倒防止金具、脚部カバー、ヒートポンプ架橋PE配管、								
				ケーブルカバーその他標準付属品一式								
HJ-1	自動残留塩素濃度制御装置	1	仕様	P004 給排水衛生設備 塩素減菌設備仕様・配管図による	1	200	-			1	階段下室	
PU-1	循環ポンプ	1	仕様	P004 給排水衛生設備 塩素減菌設備仕様・配管図による	3	200	-			1	雑用水槽	
KY-1	薬注装置	1	仕様	P004 給排水衛生設備 塩素減菌設備仕様・配管図による	3	200	-			1	階段下室	
WL-1	水位計	1	仕様	P004 給排水衛生設備 塩素減菌設備仕様・配管図による	-	-	-			1	雑用水槽	
CP-1	専用操作盤	1	仕様	P004 給排水衛生設備 塩素減菌設備仕様・配管図による	3	200	2.3			1	階段下室	

[illegible]