

回 答 書

令和8年度甲斐市公共施設脱炭素化設備導入事業公募型プロポーザル実施要領に関する質問について、次のとおり回答いたします。

No.	質 問 事 項	回 答
11	仕様書 P4 ウ② 太陽光発電設備の対象施設は甲斐市様が構造計算書を確認されたうえで選定されたと認識しております。対象施設分の構造計算書をご提供いただける認識でよろしいでしょうか。構造計算書が無い場合、構造計算を設計会社へ依頼するかの判断、依頼する場合の費用負担の考え方を教えてください。	既存資料として建築当時の構造計算書を提供します。 なお、構造計算書を基に行う太陽光発電設備の荷重に係る検討については、本事業に含むものとします。
12	太陽光発電設備の対象施設について耐荷重確認は事業者側で実施する認識でしょうか。	お見込みのとおりです。
13	仕様書 P6 オ⑩ 双葉体育館へ導入予定の V2X の PCS の仕様、自立出力は、どのような計画でしょうか。	PCS の仕様として、現時点においてアイケイエス T10JP010V（出力 10kW）を参考型番としております。
14	敷島総合文化会館で、ソーラーカーポート設置位置の指定はありますか。	公募時点における設置想定箇所について、既存資料の提供でお示しします。