

回 答 書

令和8年度甲斐市公共施設脱炭素化設備導入事業公募型プロポーザル実施要領に関する質問について、次のとおり回答いたします。

No.	質 問 事 項	回 答
38	仕様書3：事業内容 カ 維持管理 ②発電状況等を遠隔監視できるシステムを提供する。システムに必要な通信回線は4G回線等を受託者が用意することとし、市の通信回線には接続できないものとする。 とありますが、この通信回線はラプラスの監視画面をノートPCなどで閲覧できるようにする通信環境のことでしょうか。	お見込みのとおりで、インターネット回線により監視画面を閲覧できるような環境を想定しています。
39	本件におけるリース契約書の雛形があれば事前にご提供頂けますでしょうか。	本契約に係る契約書は、事業予定者との協議のもと作成することを想定しているため、現時点でのひな型はありません。
40	地域脱炭素移行・再エネ推進交付金(脱炭素先行地域づくり事業)に関して、事業者の責によらない事由により、交付金の交付が受けられなかった場合、または想定していた交付金から減額があった場合、交付金相当額分を考慮しない金額(減額の場合は減額後の交付金相当額分を控除した金額)で契約締結を行うという認識でよろしいでしょうか。	令和8年度地域脱炭素移行・再エネ推進交付金については、既に環境省から交付決定を受けているため、交付金の減額は想定していません。
41	上記の交付金に関連し、リース期間中及びリース期間満了後の太陽光発電設備の使用期間において、市の責めにより交付金の返還が発生した場合、交付金返還リスクは貴市にご負担いただくとの認識でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。

No.	質 問 事 項	回 答
42	<p>上記の交付金に関連し、受注者は、国から直接ではなく、貴市から間接的に交付金を受領することになると解釈致します。万一、受注者の責によらず、国または貴市への交付金申請手続きが不備となった場合における、交付金返還等が発生した場合の返還請求金については、貴市にご負担頂けますでしょうか。また、当該事項についてリース契約書の条文または特約として表記、もしくは覚書の締結等によって補完させて頂くことは可能でしょうか。</p> <p>また、貴市から事業者に対する交付金の入金日は、何年何月を想定されておりますでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p> <p>契約書の記載事項については、契約前の協議により調整します。</p> <p>事業者に対する補助金の支払いは、設備導入完了後の令和9年3月を予定しています。</p>
43	<p>本事業に関して、現時点では納入期限までの完了、並びに契約開始予定日での契約開始を予定しておりますが、国際情勢・社会情勢・経済情勢の悪化など、受注者の責によらない不可抗力により生産や納品が遅延した場合、事業者に対する遅延損害金や指名停止等のペナルティなく、契約開始日や契約期間の変更等の協議に応じて頂けますでしょうか。</p>	<p>令和8年6月9日時点回答書No.18のとおりです。</p>
44	<p>「事業の実施については、必要な法的資格等を保有していること」とありますが、受注者が資格を有していなくとも、協力会社等の構成員が保有していれば良いとの認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
45	<p>「所有権移転リース」と記載がありますので、本件は契約終了後、物件の所有権を貴市に無償で譲渡するという認識でよろしいでしょうか。この場合、リース対象物件にかかる固定資産税については、リース料に含めないという認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>

No.	質 問 事 項	回 答
46	リース会社が本事業の受注者（＝代表事業者）となるケースにおいて、リース会社が貴市より請け負うことが法令上認められない業務（建設業法等に抵触し、同法により規制される業務）がある場合、リース会社は工事会社とグループを組んでこれを受託し、リース会社が当該工事会社に対して工事業務にあたらせるとともに、当該グループの代表としてリース会社が本契約を締結するという解釈で宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。
47	賃貸借料は当月分を翌月末払い（例：令和9年4月分の賃貸借料を、令和9年5月末に市から事業者へ支払い、以後毎月末払い）という認識でよろしいでしょうか。	支払方法については、協議の上決定します。
48	竜王庁舎の本館の防災無線の避雷設備（避雷針）の高さをご教授下さい。太陽光発電設備設置の設置場所によっては保護角に設備を入れる必要があるためです。	屋上床面から約 43cm 上部に避雷設備の下端が位置し、そこから 10m の高さとなります。
49	竜王庁舎の更新中のキュービクル図面を開示頂けますでしょうか。	可能な範囲で提供します。
50	しのはら公園に導入予定の太陽光発電設備について、現地にて図面を拝見したところ、計画図のみでした。従って、受託後に詳細すり合わせを行い、変更が生じる場合、金額面は協議の上進めると現地でお話ししました。その想定でよろしいでしょうか	お見込みのとおりです。
51	様式 5-1 及び 5-2 の予定技術者に関して、監理技術者、主任技術者等の施工に関する技術者との認識で間違いはないでしょうか。	お見込みのとおりです。

No.	質 問 事 項	回 答
52	様式 5-2 「③同種業務又は類似業務への従事経歴」ですが、こちらも国又は地方公共団体が発注する案件と限定的な認識でしょうか。または民間発注の案件も含めて記載してもよろしいでしょうか。	国又は地方公共団体が発注した事業を対象としているため、民間発注事業は含みません。
53	様式 5-2 「③同種業務又は類似業務への従事経歴」ですが、類似業務には、地方公共団体の発注する、公共施設への太陽光発電設備等に関する導入可能性調査業務や設計業務は含まれるとの認識でよろしいでしょうか。	実施要領 3 事業概要 (1) 事業内容のア又はイが対象となるため、質問内容の業務は含まれません。